

Lfd. Nr.	Bereich / Mangel	geplanter Termin
A) <u>Kirchengebäude AJ</u>		
01.	abblätternde Farbe an der Außentüre, links neben dem Stelen-Kranz	noch in 2016
02.	Brunnenpumpe defekt, muss erneuert werden (evtl. neue Zuleitungen, da Wasserschaden im Keller)	in 2017
03.	Eingangstüre Voßheider Straße und Fenster oberhalb des Foyers streichen	noch in 2016
04.	alle Außentüren mit Besen versehen und kontrollieren, ob die Selbstschließer funktionieren	noch in 2016
05.	Liedanzeigetastatur funktioniert schwerfällig, überprüfen	kurzfristig
06.	Sichtbetonkaros der Außenwand stark verschmutzt	offen
07.	Gebäudedehnfugen müssen an zwei Stellen ausgetauscht werden	noch in 2016
08.	zukünftig möglichst rußfreie Kerzen in der Kirche verwenden	sofort
09.	Betonbalken in der Kirche von Staub befreien bzw. reinigen	kurzfristig
10.	Beleuchtung über dem Altar teilweise defekt / Fensterbeleuchtung	kurzfristig
11.	bei eingeschalteter neuer Beleuchtung knistern die Lautsprecher	überprüfen

12.	Rauchschutztüre zwischen Kirche und Pfarrheim schließt nicht automatisch	kurzfristig
13.	Dachflächen und -rinnen im Spätherbst von Blättern und Moos reinigen lassen (jährlich wiederholen), Abfluss-Siebe fehlen	Angebot einholen
14.	Bäume, deren Äste über die Dächer der Kirche ragen, schneiden lassen	Angebot einholen
15.	Fenster im Beichtzimmer abschließbar machen (Griff mit Schloss versehen)	kurzfristig
16.	Fenster im Beichtzimmer hat einen Riss und muss ausgetauscht werden	kurzfristig
17.	Innenanstrich des Kirchenraumes muss erneuert werden	Kirchenvorstand / Münster
18.	Foyer muss „entrümpelt“ werden	kurzfristig
19.	Rasenflächen um die Kirche müssen „pflegeleicht“ gestaltet werden (Blumenwiese?)	Beratung einholen
20.	Heizungsanlage wird zurzeit erneuert	Zustandsbericht

B) Pfarrheim

01.	Jugendkeller darf aus Brandschutzgründen nicht weiter benutzt werden	KV-Beschluss notwendig
02.	fehlender Feuerlöscher in einem Jugendraum im Obergeschoss	kurzfristig

03.	Feuerlöscher im Pfarrheim müssen überprüft werden	kurzfristig
04.	Lampen im Pfarrheim evtl. auf LED-Leuchtmittel umrüsten	Angebot einholen
05.	Steckdosen und Schalter im Flur (EG) defekt, müssen ausgetauscht werden	kurzfristig
06.	Außenfensterbank am Pfarrsaal muss gerichtet werden	kurzfristig
07.	Parkettboden im Pfarrsaal schleifen lassen	Angebot einholen
08.	Pfarrsaal neu streichen	Angebot einholen
09.	Fenstergriffe im EG austauschen und durch abschließbare Griffe ersetzen (Einbruchschutz)	Angebot einholen
C) <u>Wohnung (ehem. Pater Joseph)</u>		
01.	Brauseschlauch erneuern	sofort
02.	neue, hellere Lampe im Badezimmer installieren	sofort
03.	Fenstergriffe austauschen und durch abschließbare Griffe ersetzen (Einbruchschutz)	Angebot einholen

D) Wohnung Pater Agatheus

Die Wohnung konnte leider nicht besichtigt werden.

E) Pfarrhaus

Es ist erforderlich, eine neue Heizungsanlage zu installieren

Angebot einholen

F) Bücherei (KöB)

Die Bücherei ist in einem guten Zustand, es sind keine Mängel sichtbar. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen halten die Bücherei in einem sehr guten Zustand.

Die aufgelisteten Mängel wurden auf der Kirchenvorstandssitzung am 24.04.2016 vorgestellt und diskutiert.